



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № ПВ2-00032-517
гр. Плевен, 18.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 75, във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 75, във връзка с чл. 62а, ал.1, чл. 72, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район заявление за изменение на Разрешително №13140070/ 01.08.2008 г. за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект, продължено и изменено с Решение №1299/ 17.04.2014 г., поради извършена покупко-продажба на част от площадката на обекта, обявявам следното съобщение:

Разрешително №13140070/ 01.08.2008 г. за ползване на воден обект – река Сливнишка, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: *Цех за производство на лакови покрития, с. Петърч, общ. Костинброд, обл. София*, ще бъде изменено както следва:

1. В раздел „Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването“:

1.1. Част „Цел на използването“, текстът не се изменя.

1.2. Част „Място / места на заустването, надморска височина и географски координати“, текстът ще бъде изменен:

От:

„Заустване №1 – смесен поток от механично пречистени битови и площадкови дъждовни отпадъчни води след КМУ и условно чисти производствени и дренажни води, в точка на заустване с географски координати:

N 42° 49' 52,3" ; E 23° 07' 23,1"“

На:

„Заустване №1 – поток от битови отпадъчни води и води от охлаждане на перлена мелница, в точка на заустване с географски координати:

N 42° 49' 52,3" ; E 23° 07' 23,1"“.

1.3. Част „Място / места за собствен мониторинг“, текстът ще бъде изменен:

От:

Пункт №1 – изход КМУ – механично пречистени битови и площадкови дъждовни отпадъчни води.

На:



„Пункт №1 – РШ1, непосредствено преди изход от обекта – битови отпадъчни води и води от охлаждане“.

2. В раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“, текстът ще бъде изменен:

От:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Поток №1 Смесен поток от механично пречистени отпадъчни води след КМУ	Q _{ср. ден.} (м ³ /ден)	21,60		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Q _{макс. час.} (м ³ /час)	2,88			
	Q _{год.} (м ³ /год)	7 900			
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		Един път на шест месеца	Еднократна
	Повишаване на температурата на водоприемника	≤ 3		Един път на шест месеца	Еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		Един път на шест месеца	Еднократна
	БПК ₅	25		Един път на шест месеца	Еднократна
	ХПК (бихроматна)	150		Един път на шест месеца	Еднократна
	Феноли (летливи)	0,5		Един път на шест месеца	Еднократна
Нефтопродукти	5,0		Един път на шест месеца	Еднократна	

На:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Поток №1 – Битови отпадъчни води и води от охлаждане	Q _{ср. ден.} (м ³ /ден)	4,32		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Q _{макс. час.} (м ³ /час)	0,576			
	Q _{год.} (м ³ /год)	1 580			
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		Един път на шест месеца	Еднократна



	Температурата	Превишение ≤ 3° С от ср. годишната температура на водоприемника		Един път на шест месеца	Еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		Един път на шест месеца	Еднократна
	БПК ₅	25		Един път на шест месеца	Еднократна
	ХПК (бихроматна)	150		Един път на шест месеца	Еднократна

3. Условия, при които се предоставя правото за използване: Не се изменя.

4. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

